

# Bericht für den Gast



Außenansicht Haus Hubertus

## Haus Hubertus

Anschrift

Hauptstraße 34  
54616 Winterspelt

Kontaktdaten

Tel.: 06555 / 543  
E-Mail: [hotel@hubertus-winterspelt.de](mailto:hotel@hubertus-winterspelt.de)  
Web: [www.hubertus-winterspelt.de](http://www.hubertus-winterspelt.de)



# Prüfergebnis

Das **Haus Hubertus** wurde am 06.07.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für blinde Menschen**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Novemeber 2016 bis Oktober 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.

In dem **Abschnitt „Detailübersicht über das Prüfergebnis für alle Personengruppen“** ist die Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung der Qualitätskriterien weitergehend dargestellt. Über den genannten Link zur Datenbank können Sie online die **Ergebnisse im Detail**, d.h. alle erfassten Daten im Vergleich mit den Anforderungen nachvollziehen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer, teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**“.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer


<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                     Barrierefreiheit geprüft                 </div>  </div> <th data-bbox="683 689 778 925"></th> <th data-bbox="778 689 874 925"></th> <th data-bbox="874 689 970 925"></th> <th data-bbox="970 689 1070 925"></th> <th data-bbox="1070 689 1479 925">Bemerkungen</th>					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 14 mit Sanitärraum	✓	✓	✓	✓	
Restaurant / Speiseraum	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

### Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße 350 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingangsbereich ca. 8 m).
- Vom Parkplatz gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg mit einer maximalen Längsneigung von 6 % auf einer Strecke von 3 m zum Eingang.
- Die Breite der Eingangstür beträgt 100 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Der Rezeptionscounter ist an der höchsten Stelle 110 cm, an der niedrigsten 78 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Türen der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm, Durchgänge mindestens 88 cm breit. Wege und Gänge haben eine Mindestbreite von 130 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.

### Aufzug

- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 100 cm. Das Bedientableau ist nicht horizontal angeordnet.

### Zimmer 14 mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich neben dem Bett und vor immobilen Einrichtungsgegenständen sind 200 cm x 180 cm (Breite x Tiefe). Das Bett ist in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 180 cm.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen vor dem Waschbecken und dem WC betragen mindestens 150 cm x 150 cm, rechts neben dem WC 160 cm x 70 cm und links 100 cm x 70 cm (Breite x Tiefe).
- Es sind beidseitig Haltegriffe vorhanden. Beide Griffe sind hochklappbar.
- Die Dusche ist ebenerdig, die Duschfläche beträgt 150 cm x 160 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

### Restaurant

- Im Restaurant sind 10 unterfahrbare Tische vorhanden.



---

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs nur akustisch, nicht optisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint ein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

## Restaurant

- Es gibt 11 Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Es ist eine elektroakustische Beschallung vorhanden. Diese ist regel- und abschaltbar.

## Zimmer 14

- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden.
- Es ist keine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang, Fax oder eine andere Möglichkeit für die Kommunikation zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Eingangsbereich sind Glastüren vorhanden. Diese haben Sicherheitsmarkierungen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

### **Aufzug**

- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

### **Restaurant**

- Es gibt 11 Tische, die hell und blendfrei ausgeleuchtet sind und bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet. Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden. Sie kann im Internet abgerufen werden.

# **Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar. Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.



- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer aus.
- Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung verfügbar.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.





## Erläuterung der Piktogramme und Abkürzungen

Die verwendeten Kürzel bzw. Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist.



**teilweise barrierefrei** für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**barrierefrei** für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



**barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



**teilweise barrierefrei** für Menschen mit **Sehbehinderung**



**barrierefrei** für Menschen mit **Sehbehinderung**



**teilweise barrierefrei** für **blinde Menschen**



**barrierefrei** für **blinde Menschen**



**teilweise barrierefrei** für Menschen mit **Hörbehinderung**



**barrierefrei** für Menschen mit **Hörbehinderung**



**teilweise barrierefrei** für **gehörlose Menschen**



**barrierefrei** für **gehörlose Menschen**



## barrierefrei für Menschen mit **kognitiver Beeinträchtigung**

Die Qualitätskriterien der jeweiligen Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de)

Die in den Tabellen verwendeten Hinweise besitzen folgende Bedeutungen:

- leer:** Es sind keine Kriterien anwendbar.
- Blauer Haken:** Es werden alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Rotes Minus:** Es werden keine oder nicht alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Grauer Kreis:** Die Kriterien/Anforderungen sind an dieser Stelle nicht relevant.